



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 586257A

Délivrée à:
Delivered to:

ELETTROCANALI S.p.A
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE
(BG) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory :

ELETTROCANALI DIVISIONE TUBI S.r.l. (0731CO)
Via di Camerano 63 - 60027 OSIMO (AN) - ITALIE

Produit:
Product:

ELETTROCANALI S.p.A (0602PR)
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE
(BG) - ITALIE
Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables
Conduit systems for cable management - Pliable conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

EC

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

ICTA 3422

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Dimensions / Size: 16, 20, 25, 32
Accessoires : manchons GFLEX / *Accessories: GFLEX sleeves*

Informations complémentaires:
Additional informations:

Voir au verso / *See overleaf*

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2004
EN 61386-22:2004

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapport d'essai / *Test report n°95846-591043*

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2009-12-02

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE N°586257A

Système de conduit cintrable : ICTA
 Pliable conduit system

Couleur : gris
 Colour : grey

non propagateur de flamme/no flame propagation
 classification/classification 34223240-010

					Site de fabrication Factory
Taille / nominal size (mm)	16	20	25	32	731CO
Ø intérieur mini / mini inside Ø (mm)	10,5	13,5	18,0	24,0	
Manchon GFLEX / GFLEX Sleeves	16	20	25	32	602PR

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Matériau Material	non métallique non metallic
Filetage Threaded entries	non no
Désassemblage Dismounting	oui yes
Résistance à la compression Resistance to compression	Moyen Medium
Résistance aux chocs Resistance to impact	Elevé Heavy
Température minimum Lower temperature	- 5°C
Température maximum Upper temperature	90°C
Résistance à la flexion Resistance to bending	Cintrable pliable
Propriétés électriques Electrical characteristics	avec with
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP4X
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX0
Résistance à la corrosion Resistance against corrosion	/
Propagation de la flamme Flame propagation	Non-propagateur de flamme Non-flame propagating





L C I E

ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

NOTIFICATION DES RESULTATS D'ESSAI NOTIFICATION OF TEST RESULTS

CCA-FR 586257B

Produit : Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables
Product: Conduit systems for cable management - Pliable conduit

Essayé à la demande de : **ELETTROCANALI S.p.A**
Tested by request of: Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG) - ITALIE

Fabriqué à (nom et lieu): **ELETTROCANALI DIVISIONE TUBI S.r.l. (0731CO)**
Manufactured at (name and place): Via di Camerano 63 - 60027 OSIMO (AN) - ITALIE

Fabriqué à (nom et lieu): **ELETTROCANALI S.p.A (0602PR)**
Manufactured at (name and place): Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG) - ITALIE

Caractéristiques nominales et principales : Dimensions / Size: 16, 20, 25, 32
Rating and principal characteristics: Accessoires : manchons GFLEX / Accessories: GFLEX sleeves

Marque de fabrique (s'il y a lieu): EC
Trade mark (if any):

Modèle / Type / Référence : ICTA 3422
Model / Typ / Ref.:

Information complémentaire (s'il y a lieu) : Voir au verso / See overleaf
Additional information (if any):

Un échantillon du produit a été essayé et trouvé conforme à la norme HD/EN et norme nationale équivalente en vigueur (numéro et édition) :
A sample of product has been tested and found to be in conformity with the current HD/EN and equivalent national standard (number and edition):

EN 61386-1:2004
EN 61386-22:2004

Comme le montre le rapport d'essai (référence n°): Rapport d'essai / Test report n°95846-591043
As shown in the test report (reference N°):

Cette Notification résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable.

This Notification of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

Cette Notification des Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Notification comme base pour l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus est encore en vigueur dans le pays d'origine.

This Notification of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Notification as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.

This notification of Test Results may be challenged if it is more than three years old.

Cette Notification des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.

Fontenay-aux-Roses, le 2009-12-02

Rémi HANOT
Certification Officer



CCA-FR 586257B

Système de conduit cintrable : ICTA
 Pliable conduit system

Couleur : gris
 Colour : grey

non propagateur de flamme/no flame propagation
 classification/classification 34223240-010

					Site de fabrication Factory
Taille / nominal size (mm)	16	20	25	32	731CO
Ø intérieur mini/ mini inside Ø (mm)	10,5	13,5	18,0	24,0	
Manchon GFLEX / GFLEX Sleeves	16	20	25	32	602PR

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Matériau Material	non métallique non metallic
Filetage Threaded entries	non no
Désassemblage Dismounting	oui yes
Résistance à la compression Resistance to compression	Moyen Medium
Résistance aux chocs Resistance to impact	Elevé Heavy
Température minimum Lower temperature	- 5°C
Température maximum Upper temperature	90°C
Résistance à la flexion Resistance to bending	Cintrable pliable
Propriétés électriques Electrical characteristics	avec with
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP4X
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX0
Résistance à la corrosion Resistance against corrosion	/
Propagation de la flamme Flame propagation	Non-propagateur de flamme Non-flame propagating

